

Kurzbericht



Museum FLUVIUS

Museum FLUVIUS

Anschrift

Marktstraße 1
91717 Wassertrüdingen

Kontaktdaten

Tel.: +49 9832 682215
E-Mail: fluvius@stadt-wassertruedingen.de
Web: www.stadt-wassertruedingen.de

Prüfergebnis

Das **Museum FLUVIUS** wurde am 17. Juni 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2020 bis Juli 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es stehen keine hauseigenen Parkplätze zur Verfügung. Ein öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung befindet sich in 100 m Entfernung.
- Der Zugang zum Museum erfolgt stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder mit dem Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 107 cm x 140 cm groß. Die Aufzugstür ist 90 cm breit.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 114 cm hoch. Es ist keine andere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Exponate sowie die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen und Stehen einsehbar.



- Auf Nachfrage werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.
- Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen: vor/hinter der Tür und dem Waschbecken 120 cm x 205 cm; vor dem WC 140 cm x 120 cm (Bewegungsfläche durch das Waschbecken eingeschränkt); links neben dem WC 105 cm x 70 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es ist ein klappbarer Haltegriff links vom WC vorhanden.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Es ist ein Alarm vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine induktive Höranlage an der Kasse.
- Bei einem akustischen Alarm erfolgt kein optisch wahrnehmbares Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch und optisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten sind schriftlich und fotorealistisch dargestellt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist Leitsystem in Form von Pfeilen vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs durch ein digitales Schriftfeld oder akustisch.
- Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet. Die Informationen zu den Exponaten sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Inhalte der Exponate werden schriftlich, akustisch oder taktil vermittelt.
- Technische Darstellung der Informationsvermittlung: Filme
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt, jedoch nicht in Leichter Sprache.
- Informationen sind mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.